VZOR

OBEC PERŠTEJN

www.obec-perštejn.cz, obec@obec-perstejn.cz
Obecní úřad, Hlavní 159, 431 63 Perštejn
tel č. 474 394 197
Indikátor datové schránky: 985bb3v

Žádost o* : (* zakroužkujte)

a) **povolení zvláštního užívání komunikace k umístění inžen. sítí** (do vozovky, chodníku, parkoviště)

b) **povolení zvláštního užívání komunikace** (vozovky, chodníku, parkoviště, zábory apod.)

c) **povolení částečné uzavírky komunikace** (vozovky, chodníku, parkoviště)

d) **povolení úplné uzavírky komunikace** (vozovky, chodníku, parkoviště)

e) **dodatečné povolení zásahu do komunikace po opravě havárie** (inženýrské sítě)

f) **stanovení přechodné změny dopravního značení** (na vozovce, parkovišti)

v obci PERŠTEJN, v ulici LESNÍ na pozemku p.č.,kat.území.: p.č. 20/26, Černý Š

v místě (např. u č.p., na p.p.č., apod.) před domem č.p. 652

v době od 1.2.2020 do ŽIVOTNOST na celkové ploše 1,5 m2 (vozovky/chodníku*

z důvodu přípojky vody v rámci akce Stavba RD

Jméno a příjmení osoby, zodpovědné za organizaci, průběh a zajištění prací, adresa (u právnických osob uveďte i název společnosti podle výpisu z obchodního rejstříku, její sídlo a IČ):

Fyzická osoba: ....., datum narození .....

Právnická osoba : XXXX s.r.o, IČ XXX

telefonní číslo: XXX

Žadatel: Jméno, příjmení: František Nový, adresa: Chomutovská 25, Brno, 25100

datum narození, nebo IČ: 10. 8. 1900, email: PRIKLAD@ZKUSIME.CZ

telefon: 999888111, podpis: .....

*** Zakroužkujte vybrané**

Přílohy
k uzavírce a dopravnímu značení:
- plánek místa s uzavírkou a objížďkou
- návrh přechodného dopravního značení
- harmonogram prací


Přílohy
ke zvláštnímu užívání (inž.sítě,zábory):
- přesný plánek místa užívání
- projektová dokumentace

Přílohy
po opravě havárie:
- plánek zájmového území

Stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR Chomutov (tel.: 974 447 253, NUTNÉ vždy, může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu):

- Přiložit kopii od Policie ČR

Souhlas vlastníka komunikace – Obec Perštejn: (vyplní úřad)


20/26
PŘÍPOJKA VODY d=30m
3,2m
0,4m
VOD. ŠACHTA
147 /82
PŘÍLOHA č. 1

Příloha č. 2

(-) VZOROVÁ UKÁZKA PD

(-) NENÍ NUTNÉ POTVRZENÍ OD PROJEKTANTA

Název stavby:	Vodovodní přípojka
Stavebník:	
Místo stavby:	
Obsah:	Průvodní a technická zpráva
	Přehledná situace
	Podrobná situace
	Podélné schema
	Vzorový příčný řez
	Vodoměrná šachta

Vodovodní přípojka pro
Průvodní a technická zpráva

Základní údaje

Název stavby: Vodovodní přípojka

Stavebník:

Místo stavby:

Dotčené pozemky:

Vodovodní přípojka – technické údaje

Projekt řeší napojení domu č.p. - k vodovodnímu řádu.

Napojení bude provedeno navrtávacím pasem s uzávěrem. Materiál přípojka je navržen z potrubí PP 1" (32 x 3,0mm).

Celková délka přípojky bude cca 47m a bude ukončená vodoměrnou sestavou. Vodoměr bude umístěný ve vodoměrné šachtě spolu s vodoměrnou sestavou, obsahující uzávěr před a za vodoměrem a vlastní vodoměr.

Hloubka uložení přípojky bude 1,5 m a min. spád od budovy k vodovodnímu řádu 1%. Šířka výkopu bude min. 0,6m a v místě napojení na vodovodní řád bude výkop rozšířen na 1,0 x 1,0m.

Potrubí vodovodní přípojky bude podsypáno pískem min. 10cm a nad potrubím proveden obsyp pískem do výše 20cm. Zbytek výkopu bude zasypán vytěženou zeminou, hutněnou po 30cm.

Komunikace bude uvedena do původního stavu.

Vodoměrná šachta

Vodoměrná sestava bude umístěná v prefabrikované, samonosné vodoměrné šachtě MODULO 1 N.

Při osazování šachty do terénu je třeba postupovat v souladu s pokyny výrobce šachty a vzít v úvahu možný výskyt spodní vody.


Vodoměr musí být chráněný před mrazem!

Spotřeba vody

Počet připojovaných obyvatel 2...2 x 0,099 = 0,198 m3/ den, Qp = 0,002 l/s


Denní nerovnoměrnost kd = 1,5 Hodinová nerovnoměrnost kh = 1,8

Qm = Qp x kd 0,003 l/s Qh = Qm x kh **0,006 l/s**



20/26
3,8m
PŘÍPOJKA VODY d=30mm
0,4m
VOD. ŠACHTA
147 /82

Vodovodní přípojka pro

Podélné schéma přípojky



Vodovodní přípojka pro č.p
Vzorový příčný řez



LEGENDA

1 OBNOVENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VOZOVKY NEBO CHODNÍKU
2 KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE
3 AKTÍVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE
4 ZÁSYP RÝHY VÝKOPKEM
5 TRASOVÁ VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
6 PÍSKOVÝ OBSYP ZHUTNĚNÝ MIN NA 80% PROCTOR STANDART
7 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ min. CY 4 mm²
8 POTRUBÍ Z POLYETYLÉNU
9 PÍSKOVÉ LOŽE
10 PAŽENÍ VÝKOPU

Vodovodní přípojka pro č.p.
Vodoměrná šachta MODULO 1N

